

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
СЕЛА БЫНЬГИ

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624171, Свердловская обл., Невьянский район,
с. Быньги, МАРТЬЯНОВА УЛИЦА, 45



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109245575 от 26.01.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
от 15.02.2024 № 66-09-12/16-1115-2024

При проведении профилактического визита с 08.02.2024 по 15.02.2024
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА БЫНЬГИ**

	название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	624171, Свердловская обл., Невьянский район, с. Быньги, МАРТЬЯНОВА УЛИЦА, 45
дата регистрации	19.11.2002
ИНН/ОГРН	6621008540 / 1026601327675
МБОУ СОШ с.Быньги (624171, Свердловская обл., Невьянский район, с. Быньги, Мартьянова ул., 45)	

рассмотрении представленных документов: акта от 15.02.2024

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Установить дополнительные источники искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочее поле учебной доски, для работы с которой используется мел в кабинет 21	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	01.10.2024
2.	Устранить дефект (отсутствует плинтус) пола в рекреации на первом этаже. Устранить дефект (трещины) ступеней на лестничном пролете, ведущему на 3 этаж	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	01.10.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 01.10.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА БЫНЬГИ, директор

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Камешков Дмитрий Андреевич

ФИО

Предписание получил:
Иванцова Светлана Анатольевна, директор

должность, ФИО



подпись

15.02.2024

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 30435837774180967768552081179451357192081145273

Владелец Иванцова Светлана Анатольевна

Действителен с 27.04.2023 по 26.04.2024